



SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD

GERENCIA DE SUPERVISION SENI
REPORTE DIARIO DE GENERACION *

28 DE AGOSTO 2017

| Orden | Unidad | Potencia Efectiva (MW) | Generación 27/8/17 en Hora Dem. Max. (MW) |
|----------------|--------------------------|------------------------|---|
| 1 | AES Andres | 281.3 | 308.0 |
| 2 | Los Mina 5 | 118.0 | |
| 3 | Los Mina 6 | 118.0 | |
| 4 | Los Mina 7 | 114.0 | 315.0 |
| 5 | Itabo 1 | 117.0 | 128.0 |
| 6 | Itabo 2 | 110.0 | 132.0 |
| 7 | Barahona Carbon | 42.4 | 45.2 |
| 8 | Haina TG | 99.8 | |
| 9 | Quisqueya 2 | 220.9 | 168.4 |
| 10 | Sultana del Este | 66.8 | 59.3 |
| 11 | CEPP 1 | 16.2 | 10.4 |
| 12 | CEPP 2 | 49.0 | 31.2 |
| 13 | CESPM 1 | 96.3 | |
| 14 | CESPM 2 | 98.4 | 75.0 |
| 15 | CESPM 3 | 99.6 | |
| 16 | La Vega | 87.6 | 92.0 |
| 17 | Palamara | 102.5 | 84.0 |
| 18 | Pimentel 1 | 30.8 | 18.5 |
| 19 | Pimentel 2 | 27.5 | 20.3 |
| 20 | Pimentel 3 | 50.4 | 25.6 |
| 21 | Metaldom | 40.7 | 28.6 |
| 22 | Los Origenes | 57.3 | 37.0 |
| 23 | Monte Rio | 96.6 | 88.0 |
| 24 | Quisqueya 1 | 215.0 | 139.0 |
| 25 | San Felipe | 176.4 | |
| 26 | Estrella del Mar 2 | 108.6 | 105.6 |
| 27 | INCA KM22 | 14.2 | |
| 28 | Bersal | 23.8 | |
| 29 | Subtotal Termicas | 2,679.1 | 1,911.0 |
| 30 | Larimar** | 50.0 | 18.0 |
| 31 | Los Cocos/Q. Cabrera** | 85.3 | 36.0 |
| 32 | S. Pedro Bio-Energy** | 30.0 | 30.9 |
| 33 | Mte Plata Solar** | 30.0 | |
| 34 | Hidroelectricas** | 480.0 | 263.5 |
| Totales | | 3,354.4 | 2,259 |

| Demanda y Generación | |
|---|-----------|
| Dem. Máx. Abastecida 27/8/17 | |
| Demanda (MW) | 2,259 |
| Hora Dem. Max. | 01:00 a.m |
| No Abastecida (MW) en Horas Dem. Max. | |
| EDENORTE | 17 (2.3%) |
| EDESUR | 39 (5.8%) |
| EDEESTE | 25 (3.8%) |
| Total (MW) | 81 |
| Disponibilidad en hora de Dem. Máx. Abastecida el 27/8/17 (MW) | |
| Termica | 2,060.6 |
| Renovable | 84.9 |
| Hidroelectrica | 263.5 |
| Total | 2,409.0 |

| Unidades Indisponibles |
|-------------------------------------|
| CESPM 3 (95 MW) |
| Salida: 05 agosto 2017 |
| Causa: Orden Administrativa |
| Posible Entrada: 01 septiembre 2017 |

| Eventos Relevantes en el SENI* |
|--|
| A las 12:43, se produce el disparo de los interruptores 69/138 kV del Autotransformador de la S/E de Arroyo Hondo. Como causa de este Evento reportaron que una persona se accidentó en la línea 69 kV Arroyo Hondo- La Cuarenta. Se normalizó a la 1:39 p.m |

(*) Fuente: Organismo Coordinador.

(**) Unidades que no definen costo marginal

LISTA DE MERITO

| Orden | Unidad | Tipo de Combustible | Capacidad Disponible (MW) | Capacidad Disponible Acumulada (MW) | Costo Variable de Despacho (US\$/MWh) |
|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | PARQUE ENERGETICO LOS MINA CC TOTAL | Gas Natural | 315.0 | | 37 |
| 2 | PARQUE ENERGETICO LOS MINA CC PARCIAL | Gas Natural | | 315.0 | 38 |
| 3 | AES ANDRES | Gas Natural | 300.0 | 615.0 | 38 |
| 4 | ITABO 2 | Carbón | 120.0 | 735.0 | 41 |
| 5 | ITABO 1 | Carbón | 120.0 | 855.0 | 41 |
| 6 | LOS ORÍGENES POWER PLANT GAS NATURAL | Gas Natural | | 855.0 | 47 |
| 7 | LOS MINA 6 | Gas Natural | | 855.0 | 55 |
| 8 | LOS MINA 5 | Gas Natural | | 855.0 | 55 |
| 9 | BARAHONA CARBON | Carbón | 43.0 | 898.0 | 55 |
| 10 | ESTRELLA DEL MAR 2 CFO | Fuel Oil #6 | 55.3 | 953.3 | 56 |
| 11 | ESTRELLA DEL MAR 2 SFO | Fuel Oil #6 | | 953.3 | 61 |
| 12 | ESTRELLA DEL MAR 2 CGN | Gas Natural | 55.3 | 1,008.6 | 64 |
| 13 | QUISQUEYA 2 | Fuel Oil #6 | 212.0 | 1,220.6 | |
| 14 | PIMENTEL 3 | Fuel Oil #6 | 51.2 | 1,271.8 | 69 |
| 15 | ESTRELLA DEL MAR 2 SGN | Gas Natural | | 1,271.8 | 70 |
| 16 | SULTANA DEL ESTE | Fuel Oil #6 | 63.0 | 1,334.8 | 70 |
| 17 | CEPP 2 | Fuel Oil #6 | 36.4 | 1,371.2 | 72 |
| 18 | PIMENTEL 2 | Fuel Oil #6 | 27.9 | 1,399.1 | 74 |
| 19 | MONTE RIO | Fuel Oil #6 | 93.0 | 1,492.1 | 74 |
| 20 | LOS ORÍGENES POWER PLANT FUEL OIL | Fuel Oil #6 | 42.3 | 1,534.4 | 75 |
| 21 | PIMENTEL 1 | Fuel Oil #6 | 23.6 | 1,558.0 | 75 |
| 22 | CEPP 1 | Fuel Oil #6 | 15.6 | 1,573.6 | 75 |
| 23 | LA VEGA | Fuel Oil #6 | 91.2 | 1,664.8 | 76 |
| 24 | METALDOM | Fuel Oil #6 | 40.0 | 1,704.8 | 76 |
| 25 | PALAMARA | Fuel Oil #6 | 96.9 | 1,801.7 | 76 |
| 26 | INCA KM22 | Fuel Oil #6 | 13.4 | 1,815.1 | 84 |
| 27 | CESPM 3 | Fuel Oil #2 | | 1,815.1 | 86 |
| 28 | CESPM 2 | Fuel Oil #2 | 94.0 | 1,909.1 | 88 |
| 29 | BERSAL | Fuel Oil #6 | 17.0 | 1,926.1 | 89 |
| 30 | CESPM 1 | Fuel Oil #2 | 90.0 | 2,016.1 | 90 |
| 31 | SAN FELIPE VAP | Fuel Oil #6 | 80.0 | 2,096.1 | 100 |
| 32 | SAN FELIPE | Fuel Oil #2,6 | | 2,096.1 | 100 |
| 33 | SAN FELIPE CC | Fuel Oil #2 | 104.0 | 2,200.1 | 106 |
| 34 | HAINA TG | Fuel Oil #2 | 85.0 | 2,285.1 | 145 |
| 35 | | | | | |
| | CMG TOPE USS/MWh | 117.4 | | | |

**Evolución de la Generación en las 24 Hrs del
27 de agosto de 2017**

