GERENCIA DE SUPERVISION SENI

REPORTE DIARIO DE GENERACION *

11 de febrero de 2022

Orden	Unidad	Potencia Efectiva (MW)	Generación 10/2/22 en Hora Dem. Max. (MW)
1	Punta Catalina 1	376.0	341.4
2	Punta Catalina 2	376.0	355.8
3	AES Andres	296.0	286.0
4	Los Mina CC total	318.0	284.5
5	Los Mina CC parcial		
6	Los Mina 5		
7	Los Mina 6		
8	Itabo 1	117.0	123.1
9	Itabo 2	117.0	
10	Barahona Carbon	48.5	
11	Palenque	24.2	24.0
12	HAINA TG	99.8	
13	Sultana del Este	66.8	42.5
14	QUISQUEYA 2	220.9	156.2
15	CEPP 1	16.2	
16	CEPP 2	49.0	
17	CESPM 1	96.3	82.4
18	CESPM 2	98.4	81.8
19	CESPM 3	99.6	
20	La Vega	87.6	21.3
21	Palamara	102.5	10.0
22	Pimentel 1	30.8	22.7
23	Pimentel 2	27.5	14.4
24	Pimentel 3	50.4	30.1
25	Metaldom	40.7	
26	Los Origenes	57.3	33.9
27	Monte Rio	96.6	39.4
28	Quisqueya 1 S. Pedro	50.7	55.8
29	Quisqueya 1	160.0	149.8
30	San Felipe	176.4	
31	Estrella del Mar 2	108.6	97.2
32	Estrella del Mar 3	150.0	
33	INCA KM22	14.2	
34	Bersal	23.8	
	Subtotal Termicas	**3596.77**	**2,252.03**
1	P. Eólico Los Cocos/Q. Cabrera	85.3	36.0
2	P. Eólico Larimar 1	49.5	39.8
3	P. Eólico Larimar 2	48.0	26.3
4	San Pedro Bio-Energy	27.8	29.5
5	P. Solar Monte Plata	30.0	-
6	P. Solar Montecristi	57.0	-
7	P. Eólico Agua Clara	50.0	40.9
8	P. Eólico Guanillo	50.0	19.2
9	P. Eólico Matafongo	34.0	21.1
10	P. Eólico Guzmancitos	50.0	26.5
11	P. Solar Mata de Palma	50.0	-
12	P. Solar Canoa	25.0	-
13	P. Solar Bayasol	50.0	-
14	P. Solar Girasol	120.0	-
	Subtotal Renovables	**726.6**	**239.3**
1	Hidroelectricas	623.3	250.9
	Totales	**4,947**	**2,742**

(*) Fuente: Organismo Coordinador.

Demanda y Generación	
Dem. Máx. Abastecida	**10/2/2022**
Demanda (MW)	2,742
Hora Dem. Max.	9:00 p.m
No Abastecida (MW) en Horas Dem. Max.	
EDENORTE	0.2
EDESUR	11.3
EDEESTE	7.2
Total (MW)	18.7

Disponibilidad a la hora de Dem. Máx. Abastecida (MW) el	10/2/2022
Termicas	2,757.8
Renovables	239.3
Hidroelectricas	250.9
Totales	3,247.9

Las centrales generadoras fuera disponibles a la hora de Demanda Maxima abastecida durante el dia de ayer: Haina Gas, Metaldom, INCA km22 y Bersal.

Unidades Indisponibles

CESPM 3 (100 MW).
SALIDA: 09 Ene. 2022, a las 00:10 horas.
CAUSA: Mantenimiento Mayor.
Posible Entrada: 03 marzo 2022.

Barahona Carbón (48 MW).
SALIDA: 23 Ene. 2022, a la 01:00 horas.
CAUSA: Mantenimiento Mayor.
Posible Entrada: 22 febrero 2022.

EVENTOS RELEVANTES

La central Itabo 2 salio del SENI el dia 7 febrero 2022, a las 5:10 p.m., unidad en proceso de prueba luego del mantenimiento programado. La central se encuentra indisponible.