



**1. Demanda y Disponibilidad Programada día Actual**

Para el 12 de agosto del 2023 se estima una demanda máxima horaria de 3,229.0 MW en el periodo 23, presentando una reserva total de 702.7 MW en este periodo.




**2. Comportamiento de la demanda máxima anual vs mes**

En el mes de agosto la demanda máxima fue de 3,389.3 MW, la cual se presentó en el periodo 22 del día 05. Actualmente la demanda máxima real ocurrió al día 11 de julio en el periodo 23.




**3. Desvío de la demanda programada vs. Real del día anterior**

En fecha del 11 de agosto 2023, se registró un desvío diario acumulado de 1.3% con respecto a la demanda programada en el redespacho. La demanda máxima fue de 3,376.9 MW y ocurrió en el periodo 21. El índice de abastecimiento de la demanda del SENI fue de 99.0%, siendo este 98.6% para EDENORTE, 99.3% para EDESUR y 98.2% para EDEESTE.




**4. Incidencia de las Energías Renovables Variables en el SENI**

Las energías renovables variables (Solar y Eólica) representaron 10.2% de la demanda abastecida, presentándose la máxima incidencia en el periodo 13, siendo un 21.2% de la generación del SENI.



**5. Oferta de Potencia**


Para el periodo de demanda máxima del día en cuestión, se presenta una oferta de potencia de 3,816.0 MW, siendo la central térmica de menor Costo Variable de Despacho (CVD) PUNTA CATALINA 2 con un CVD de 40.6 USD/MWh, y la de mayor costo siendo CESPM 2 FO con un CVD de 302.6 USD/MWh.



Fuente: Programa Diario de Operación, Informe Diario de Operación e Informe Diario de Costos Marginales del OC. US Marketscan, Gas Daily y Coal International de S&P Global Platts. Coal Report de Dow&Jones McCloskey.


**6. Comportamiento de Costos Marginales y Tope**

Los costos marginales de energía del día 10 de Agosto promediaron 150.7 US\$/MWh para el sistema principal. El promedio acumulado de los CMG para el mes de agosto es de 160.5 US\$/MWh y el promedio para el mes de julio fue de 141.3 US\$/MWh.



**8. Duración de las Restricciones Operativas**


El tiempo acumulado de las restricciones operativas asciende a 204 horas para el mes de agosto.



**9. Precio de los Combustibles**

PERIODO	USGC HSFO (US\$/bbl)	Fuel No.2 (US\$/bbl)	Gas Natural (US\$/MMBTU)	Carbón Platts (US\$/mt)	Carbón McCloskey
11-ago-23	81.5	118.7	2.8	107.0	119.9
Promedio Agosto	80.8	116.9	2.7	104.9	114.6
Promedio Julio	71.7	98.5	2.6	102.8	111.2
	↑ 12.8%	↑ 18.7%	↑ 1.6%	↑ 2.0%	↑ 3.0%

**10. Histórico de los Combustibles (US\$/MMBTU)**



**7. Restricciones Operativas**

CASO	CAUSA	SOLUCION
Control de tensión en la zona de Nagua y Sanchez -Samaná.	Falta de compensación de reactivos en la zona de Nagua y Sanchez -Samaná.	Salida de AGC y RSF en las unidades de la central Pimentel.

Fuente: Programa Diario de Operación, Informe Diario de Operación e Informe Diario de Costos Marginales del OC. US Marketscan, Gas Daily y Coal International de S&P Global Platts. Coal Report de Dow&Jones McCloskey.